

## Åtgärder för att förbättra brandskyddet 2013

I Sverige brinner minst 15 hem varje dag. Varje år dör ca 70 personer i bostadsbränder och mer än 500 personer skadas i dessa bränder. Bränder anlagda med uppsåt är den vanligaste brandorsaken. Flerbostadshus och skolor i tätorter är särskilt utsatta. Vanliga utrymmen för att anlägga brand är i källare och trapphus.

Styrelsen vill på detta sätt redovisa vad som gjorts under våren för att förbättra brandskyddet samt informera om vilka säkerhetsregler som gäller för alla oss boende.

### Tvättstugan

- Ett utrymningslarm har installerats i tvättstugan. Om larmet utlöses då man befinner sig i tvättstugan ska man omgående lämna den och ta sig ut ur källaren.
- För att snabbt även i mörker hitta trappan och utgången från källaren har en nödbelysning installerats. Den fungerar 60 min efter strömbortfall.

### Källaren i övrigt

- Brandceller (en brandcell är ett utrymme brandisolerat från intilliggande utrymmen).  
Brandsynen visade bland annat att en brand i källaren lätt kunnat sprida sig uppåt dels till Tandteknikerlabbet där gasflaskor och annat explosivt finns, dels upp genom sopnedkastet. Nödvändiga brandceller har därför skapats.
- Ny pulversläckare.

Källardörren och dörren till cykelrummet är branddörrar och ska normalt hållas stängda.

### Vinden

- Brandceller.
- Ny pulversläckare.
- Brandvarnare utanför vindsdörren.

Vindsdörren är en branddörr och ska normalt vara stängd.

### **Säkerhetsregler för trapphuset**

Trapphuset är den enda utrymningsvägen. Det måste därför hållas fritt från brännbara och hindrande föremål. Barnvagnar och andra föremål kan även vara en tändkälla vid anlagd brand. *Rökutvecklingen från en barnvagn kan fylla ett helt trapphus med rök.*

### **Föremål i trapphuset**

- Barnvagnar får lämnas i trapphuset endast kortare stunder dagtid.
- **Barnvagnar får inte finnas i trapphuset nattetid!**
- **Dörrmattor får inte placeras utanför lägenhetsdörrarna.**
- Inga övriga föremål av något slag får finnas i trapphuset oavsett tid på dygnet.

### **Övriga säkerhetsregler**

- Varje medlem ansvarar för att minst en brandvarnare i lägenheten är funktionsduglig.
- Varje medlem ansvarar för att porten, dörren till gården, källardörren och vindsdörren alltid är låsta.
- Varje medlem ansvarar för att källarfönster är stängda.
- Brandfarliga vätskor får inte finnas i källar- och vindsförråd.
- Blinkande lysrör ska utan dröjsmål bytas ut.

Utförligare info om bakgrund, vidtagna åtgärder mm finns på vår hemsida [www.pontonjaren3.bostadsratterna.se](http://www.pontonjaren3.bostadsratterna.se).

**Har du frågor eller synpunkter, kontakta styrelsen!**